



БУЛГАРКОНТРОЛА

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -София

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти
Идентификационен номер 14 и Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г.
Издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 4056

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

МЕХАНИЧНО НАСТРОЙВАЩИ СЕ ЕДНОРЪКОХВАТКОВИ МЕСИНГОВИ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ “ Forma Vita”

са предназначени за изграждане на вътрешни сградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване за топла и студена вода, с номинално налягане PN 10 bar, допустима температура до 90 °C, от серия, описание, арт. № и оценени характеристики посочени в Приложение № 1 към настоящия сертификат

пуснат на пазара от
“ФОРМА ВИТА БЪЛГАРИЯ” АД
бул. “6-ти септември” №222А, гр. Пловдив 4000
ЕИК 115870481

и произвеждан в
Zhejiang Bozhan Sanitary Ware Technology Co.LTD
Международно наименование (Shanghai Yuson Industry Co.LTD)
Intersection of Nanping Road, Yongquan Town, Linhai City, Zhejiang Province, China

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 817:2008

и т.8.1. от Приложение 3, т.8.1. към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството,
изм. и доп. със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г. и Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г.

Сертификатът е издаден на **19.12.2024 г.**, отменя Сертификат № 14-НУРВСПСРБ-3925 от 20.12.2024 г.
и остава валиден до **19.12.2026 г.** при условие, че производителят осигурява постоянно
на характеристиките на продукта и условията на производството
или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: 19.12.2024 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова/





Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14- НУРВСПСРБ-4056

1. Серия, описание, арт. №

Серия	Описание	Арт. №
Анкона/Ancona	Стоящ смесител за умивалник с автоматичен сифон	1201C
	Стоящ смесител за умивалник	1201
	Стенен смесител за вана/душ	1203
	Стенен смесител за душ	1204
	Стоящ смесител за кухня	1205
		1205-1 1205-4
Алкала/Alcala	Стоящ смесител за кухня	HT-6176-2 HT-6224-1
	Стоящ смесител за умивалник с автоматичен сифон	HT-6221
	Стенен смесител за вана/душ	HT-6223
	Стенен смесител за душ	HT-6224
	Стенен смесител за умивалник	HT-6224-2
Кристал/Crystal	Стоящ смесител за умивалник с автоматичен сифон	80011
	Стоящ смесител за кухня	80013 80013-1
	Стенен смесител за вана/душ	80014
	Стенен смесител за душ	80015
	Стенен смесител за кухня	80016 80016A
Мирела/Mirela	Стенен смесител за вана/душ	3173-10
	Стоящ смесител за умивалник	3173-30
	Стоящ за кухня	3173-50 3173-51
	Стенен смесител за кухня	3173-70
Скай Ривър/Sky River	Стоящ смесител за умивалник	85101-1
	Стоящ смесител за кухня	85105
Сан Ремо/San Remo	Стоящ смесител за кухня	0088T
	Стоящ смесител за кухня	3278-50
	Стоящ смесител за умивалник	3265-31
	Стоящ смесител за кухня	3096CP 3096MB 3097CP 3097MB
	Смесител за вана/душ с система с включен душ-пита	YS34164

Място: гр. София
Дата: 19.12.2024 г.

Директор на Дирекция „ОС”
/Т. Любенова/





Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14– НУРВСПСРБ-4056

2. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране гранично ниво
Водонепропускливост (херметичност) - херметичност на смесителя при статично водно налягане преди спирателния орган и на спирателния орган при затворена позиция - херметичност на спирателния орган, напречен поток при статично водно налягане при затворена позиция - херметичност на смесителя при статично водно налягане след спирателния орган при отворена позиция	Без течове по време на изпитването, съгласно т.8, табл. 7 БДС EN 817
Механична устойчивост (якост) - при статично налягане преди спирателния орган при отворена позиция - при статично налягане след спирателния орган при отворена позиция	Без постоянна деформация на смесителя, съгласно т.9, табл. 8 БДС EN 817
Хидравличност (дебит)	4÷12 l/ min съгласно т.10.6.3, табл. 10 БДС EN 817

Място: гр. София
Дата: 19.12.2024 г.

Директор на Дирекция „ОС“
/Т. Любенова /

